

Załącznik 1 Zakres prac związanych z wymianą opraw w Parku Miejskim przy ul. Ordona w Szczecinku

Lp.	Czynność	Nr zał. z lokalizacją słupów z oprawami do wymiany	Nr słupa	Wysokość montażu oprawy	Demontaż i utylizacja oprawy OCP-kd 70 W	Demontaż i utylizacja oprawy ZFD 236 72 W	Demontaż i utylizacja oprawy OCP-k 70 W	Skrócenie 2 wysięgników i końcówki słupa oraz zaślepienie otworów po wysięgnikach	Montaż oprawy: GALA DOS TYP9-L 4K S2 moc znam.: 20 W, strum. świetlny: 3000 lm, 1)	Wymiana przewodów YDY 2x1,5 mm ²
		-	-	m	szt.	szt.	szt.		szt.	mb.
1	wymiana oprawy i przewodów YDY	1.1, 1.2	1 - 25	4	50			25	25	100
3	wymiana oprawy i przewodów YDY	1.2	26	6		1			1	6
4	wymiana oprawy i przewodów YDY	1.2, 1.3	27-39	6			13		13	78
				Razem	50	1	13	25	39	184

UWAGI:

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy równoważnej o parametrach nie gorszych niż oprawy GALA DOS TYP9-L 4K S2 :

moc: 20 W, skuteczność świetlna: min.145 lm/W, temperatura barwowa 4 000 K ± 10%, optyka: rozsył szeroki dla wąskich ulic,

Zamawiający wymaga zastosowania w oprawach indywidualnej redukcji mocy o 25 % w godzinach 23 - 5