

Zał. 3 Zakres prac związanych z wymianą opraw w Parku Miejskim przy Stacji wędkarskiej przy ul.Kilińskiego w Szczecinku

Lp.	Czynność	Nr zał. z lokalizacją słupów z oprawami do wymiany	Nr słupa	Wysokość montażu oprawy	Demontaż i utylizacja oprawy OCP-kd 70 W	Skrócenie 2 wysięgników i końcówki słupa oraz zaślepienie otworów po wysięgnikach	Montaż oprawy: GALA DOS TYP9-L 4K S2 moc znam.: 20 W, strum. świetlny: 3000 lm, 1)	Wymiana przewodów YDY 2x1,5 mm ²
		-	-	m	szt.	kpl.	szt.	mb.
1	wymiana oprawy i przewodów YDY	3.1	1	4	2	1	1	4
				Razem	2	1	1	4

UWAGI:

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy równoważnej o parametrach nie gorszych niż oprawy GALA DOS TYP9-L 4K S2 :

moc: 20 W, skuteczność świetlna: min.145 lm/W, temperatura barwowa 4 000 K ± 10%, optyka: rozsył szeroki dla wąskich ulic,

Zamawiający wymaga zastosowania w oprawach indywidualnej redukcji mocy o 25 % w godzinach 23 - 5