1 ZAPLECZE
1 : 50

Legenda ŚCIANY
1 : 50

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY, ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOCZEK GAZOBETONOWY
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K

STYROPIAN gr. 20cm
- współczynnik lambda 0,044 W/m*K

ŚCIANY , ELEMENTY ZELBETOWE
- beton C25/30

ŚCIANY SZKIELETOWE

Zestawienie pomieszczeń

Lp	Nazwa	P [m2]	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu
1	SALA SPORTOWA	808.46 m²	POD. SYNTETYCZNA	AKUSTYCZNY
2	MAGAZYN SPRZĘTU	33.71 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
3	ŁAZIENKA	7.40 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
4	PÓK. TRENERÓW	18.32 m²	GRES	SYSTEMOWY
5	ŁĄCZNIK	66.06 m²	GRES	SYSTEMOWY
6	KORYTARZ	43.70 m²	GRES	SYSTEMOWY
7	WC	2.54 m²	GRES	SYSTEMOWY
8	SZATNIA 1	23.73 m²	GRES	SYSTEMOWY
9	PRZEDSIONEK	6.53 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
10	NATRYSKI	11.34 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
11	NATRYSKI	10.88 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
12	PRZEDSIONEK	6.19 m²	GRES POR.	AKUSTYCZNY
13	SZATNIA 2	25.04 m²	GRES	SYSTEMOWY
14	SCHOWEK	0.00 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
15	PRZEDSIONEK	7.07 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
16	NATRYSKI	6.94 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
17	SZATNIA 3	15.26 m²	GRES	SYSTEMOWY
18	SZATNIA 4	15.23 m²	GRES	SYSTEMOWY
19	NATRYSKI	6.80 m²	GRES POR.	SYSTEMOWY
20	PRZESIONEK	7.07 m²	GRES POR.	AKUSTYCZNY
21	POM. GOSPODARCZE	7.36 m²	GRES TECH.	SYSTEMOWY
22	Pom. techniczne	27.23 m²	gres tech.	SYSTEMOWY
23	PÓK. TRENERÓW	11.73 m²	GRES	SYSTEMOWY
24	POM. GOSPODARCZE	3.65 m²	GRES	SYSTEMOWY
25	WC NIEPEŁOSPRAWNYCH	4.50 m²	GRES	SYSTEMOWY
Suma ogółna: 25		1176.72 m²		

BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

Istniejące drzwi 150x204
zdemontować
- otwór zamurować
-bloczek gazobetonowy 12 cm

Istniejące drzwi 100x298
zdemontować
- otwór zamurować
-bloczek gazobetonowy 24 cm

Istniejące drzwi 150x204
zdemontować
- otwór zamurować
- bloczek gazobetonowy 24+ 12 cm

Istniejący grzejnik zdemontować, rury zaślepić i ułożyć w podłodze

ISTNIEJĄCE OKONO (60X120)- okno zdemontować
uklad warstw SO-1

ISTNIEJĄCE OKONO (205X132)- okno zdemontować
uklad warstw SO-1

SO-1
1. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)
- kolor istniejącej ściany
2. MASA ZBROJACA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
3. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2
4. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
5. STYROPIAN gr. 15cm EPS031
- współczynnik lambda 0,031 W/m*K
6. ZAPRAWA KLEJOWA (+ łączniki mechaniczne)
7. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K
8. PUSTKA
9. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 30 cm
- wytrzymałość min. 2,5N/mm2
- współczynnik lambda min. 0,095 W/m*K
10. PREPARAT GRUNTUJĄCY
11. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
12. POWYŻEJ GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
13. PREPARAT GRUNTUJĄCY
14. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

HP25/30

RS80

RS120

SCHODY
- płytka gresowa ryflowana gr. 2cm (R11)

FASADA FS-1
Fasada szklana
- profile ciepłe aluminiowe
- szkło:szyba zaespolona dwukomowrowa szkło niskoemisyjne

KOSTKA 6cm
BEZ FAZOWA

KRAWĘŻNIK 12x25x100
- na ławie bet. C18/20

istniejąca rura spustowa
- obudować 2xpłyta G-K 15mm
- wełna 5 cm
-ruszt stalowy CD50

OKNO ZDEMONTOWAĆ

drzwi ,okno zamontować w świetle otworu b=240cm

DRABINA SYTEMOWA

A4 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x15 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
4. RUSZT STALOWY CD 50
- rusz osadzić w istniejącej ścianie, w miejscu osadzenia wyciąć warstwę istniejącego styropianu na głębokość profilu CD50
5. ISTNIEJĄCA ŚCIANA
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A5 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x15 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
4. RUSZT STALOWY CD 50
- rusz osadzić w istniejącej ścianie, w miejscu osadzenia wyciąć warstwę istniejącego styropianu na głębokość profilu CD50
5. ISTNIEJĄCA ŚCIANA
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0.7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
8. POWYŻEJ GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
9. PREPARAT GRUNTUJĄCY
10. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A6 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. ISTNIJĄCA ŚCIANA
- stare warstwy malarskie należy usunąć
6. PREPARAT GRUNTUJĄCY
7. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A7 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
7. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A8 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
7. PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA
- 2x 15mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
8. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
9. WEŁNA MINERALNA 5cm
10. RUSZT STALOWY CD 75
DALEJ ŚCIANA ISTNIJĄCA ZGODNIE Z PRZEKROJAMI I-I, J-J, K-K

A9 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2,2m
3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
4. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. RUSZT STALOWY CD 100
6. WEŁNA MINERALNA 10cm
7. PŁYTA G-K
- 3x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
8. PREPARAT GRUNTUJĄCY
9. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2,2m
10. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A10 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. GŁADŹ GIPSOWA
- o podwyższonej wytrzymałości - twardości
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych

A11 - ŚCIANA
1. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
2. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
3. PREPARAT GRUNTUJĄCY
4. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. RUSZT STALOWY CD 100
6. WEŁNA MINERALNA 10cm
7.PŁYTKA 10cm
8. WEŁNA MINERALNA 10cm
9. RUSZT STALOWY CD 100
10. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
11. PREPARAT GRUNTUJĄCY
12. PŁYTKA ŚCIENNA
- 20x20 cm
- grubość 0,7 cm
- nasiąkliwość wodna (%) >10
- odporność na plamienie klasa 5
- na zaprawie klejowej zgodnie z katrą techniczną producenta
- do wysokości 2.2m
13. POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1

A12 - ŚCIANA
1. FARBA LATEKSOWA
- stopień połysku : mat
- Klasa odporności na szorowanie na mokro : 1
- Farba do pomieszczeń wilgotnych
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. GŁADŹ GIPSOWA
4. PŁYTA KARTONOWO GIPSOWA
- 2x 15mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
5. WEŁNA MINERALNA 5cm
6. RUSZT STALOWY CD 75
DALEJ ŚCIANA ISTNIJĄCA ZGODNIE Z PRZEKROJAMI I-I, J-J, K-K

M-K Projekt Dawid Moldrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	**Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**
Adres:	78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Obiekt:	**Sala sportowa wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 6 PROJEKT ZMIAN**
Arch. Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka Nr upr.: NN-8345/4174/81 – upr. Arch. bez ograniczeń
Opracował:	inż. Dawid Moldrzyk
Branża: Arch.	Faza: wie.
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT ZAPLECZA***
Skala: 1 : 50	Data: 03.2016
Nr rys.: A-2	