1 RZUT FUNDAMENTÓW
1 : 100

2 FUNADAMENT 3D



4 RZUT FUNDAMENTÓW
1_50
1 : 50

3 P_fund
1 : 50



W OBSZARZE ISTNIEJACYCH BUDYNKÓW PRACE FUNDAMENTOWE , WYKOPY ORAZ WYMIANE GRUNTU PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZEJ OSTROŻNOSCI

ISTNIEJĄCA SALA SPORTOWA

ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANY ŻELBETOWE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

POZIOM FUNDAMENTU ISTNIEJĄCEGO -1,95

ŚCIANY Z BLOCZKA BET. M6

BLOCZEK BET.

GRANICA DZIAŁKI

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE; W RAZIE NIEZGODNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOWYM;
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA PROJEKTOWEGO;
- PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI;
- USUNĄĆ WARSTWĘ GLEB LUB NASYPÓW NIEBUDOWLANYCH I UZUPEŁNIĆ ZASYPKĄ PIASKOWO-ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZANĄ MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 30cm DO Id=0,8;
- ELEMENTY FUNDAMENTÓW ZABEZPIECZAĆ PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE MASĄ BITUMICZNĄ;
- POD ELEMENTY FUNDAMENTÓW (STOPY, ŁAWY) STOSOWAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 15cm UKŁADANEGO NA PODSYPKĘ PIASKOWO-ŻWIROWĄ gr. 15cm ZAGĘSZCZONĄ MECHANICZNIE DO IS=0,8;
- PRZY BETONOWANIU Z PRZERWAMI TECHNOLOGICZNYMI STOSOWAĆ SUBSTANCJE SZCZEPNE;
- STWIERDZENIE POŁOŻENIA WARSTWY NOŚNEJ PRZY WYMIANIE GRUNTU WYŁĄCZNIE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA
- STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA WYMINIANEGO GRUNTU NALEŻY POTWIERDZIĆ PROTOKOLEM Z BADAŃ WYKONANYM PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA

ZESTAWIENIE FUNDAMENTÓW

Znak	BxHxL [cm]	Materiał: Nazwa	Liczba
	180x60	Beton C25/30	2
LF-1	80x60	Beton C25/30	4
LF-2	400x60	Beton C25/30	1
LF-3	180x60	Beton C25/30	12
LF-4	120x60	Beton C25/30	3
LF-5	50x60	Beton C25/30	1
LF-6	180x60	Beton C25/30	1
SF-1	280x220x60	Beton C25/30	14
SF-2	50x50x60	Beton C25/30	7

Suma ogólna: 45

M-K Projekt, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek
Adres:	78-400 SZCZECINEK, UL. KOPERNIKA 18 dz. nr 516
Obiekt:	Sala sportowa wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 6 PROJEKT ZMIAN
Kon. Projektował:	inż. Irena Kirkiło-Stacewicz Nr upr. bud. UAN-8345/926/85 , upr. bez ograniczeń
Opracował:	inż. Dawid Motórzyk — Branża: Kon. — Faza: wyk.
TREŚĆ RYSUNKU	***RZUT FUNDAMENTÓW*** — Skala: Jak zaznaczono — Data: 03.2016 — Nr rys.: K-1 — Str.: