MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		6640.241.2021
Miejscowość		Szczecinek obr.Trzesieka Dz.234/7, 233/6, 70/11, 70/24 w/g zakresu
Identyfikator jednostki ewidencyjnej		321501_1
Nazwa jednostki ewidencyjnej		Szczecinek – gm. miejska
Identyfikator obrębu ewidencyjnego		321501_1.0028
Nazwa obrębu ewidencyjnego		Trzesieka 28
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	"PL–ETRF2000" strefa 6
	wysokości	"PL–EVRF2007_NH"
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak
Data wykonania mapy		05–03–2021r.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne
Grzegorz Moszczyński
ul. Kopernika 11e/3
78–400 Szczecinek
tel. 608–096–602

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Marcin Kaźmierczak upr. nr 23270

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

PROJ. OSŁONA ISTN. LINII KABLOWEJ nn 0,4kV
RURA SZTYWNA DZIELONA A110PS L=37m

ISTN. PRZEWIERT

6.207.09.24.2.4

6.207.09.24.4.2

ISTN. KABLEL nn 0,4kV ZAGŁĘBIĆ NA WSKAZANYM ODCINKU O 30cm (PROJ. NIWELETA NA KOŃCU DROGI UL. SKOWRONKOWEJ MA RZĘDNĄ 145,18, O 29cm NIŻSZĄ NIŻ AKTUALNY POZIOM TERENU)

PROJ. OSŁONA ISTN. LINII KABLOWEJ nn 0,4kV
RURA SZTYWNA DZIELONA A110PS L=8m

PROJ. OSŁONA ISTN. LINII KABLOWEJ nn 0,4kV
RURA SZTYWNA DZIELONA A110PS L=42m

6.207.09.25.1.3

6.207.09.25.3.1

ISTN. OSŁONA A160PS (WG PROJEKTU SIECI KABLOWEJ SN 15kV OPRAC. ZPIW "ELPRO-B.T." 2015R.)

PROJ. OSŁONA ISTN. LINII KABLOWEJ SN 15kV RURA SZTYWNA DZIELONA A160PS L=105m

ISTN. OSŁONA DVK160 (WG PROJEKTU SIECI KABLOWEJ SN 15kV OPRAC. ZPIW "ELPRO-B.T." 2015R.)

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPRACOWANO NA KOPII MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH ZGODNEJ Z ORYGINAŁEM

INWESTOR:	Miasto Szczecinek Plac Wolności 13; 78-400 Szczecinek
SKALA:	1:500
NAZWA OBIEKTU:	Budowa odcinka drogi ulicy Skowronkowej oraz odcinka drogi ulicy Sójczej w Szczecinku
RYS. NR:	E3
DATA:	VI.2021
RYSUNEK:	ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ISTNIEJĄCYCH KABLI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV I 0,4kV
STADIUM:	PW
BRANŻA:	ELEKTR.

FUNKCJA	imię i nazwisko	Specjalność, zakres i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Budnicki	Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ZAP/0036/PWBE/17	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. Jakub Budnicki		

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Koszalin
ul. Kuplecka 5 75-671 Koszalin
NIP 669-10-10-635
tel. 60098685 fax. (94) 34-03-686
www.koszalin.sitk.eu
e-mail: biuro@koszalin.sitk.eu

PROJ. RURA OSŁONOWA DZIELONA:
A160PS DLAOSŁONY LINII KABLOWEJ SN 15kV,
A110PS DLA OSŁONY LINII KABLOWEJ nn 0,4kV

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY STAL OCYNK H=7m NP. CN/3/60/F160 POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM NP. D16/120 ELMONTER LUB RÓWNOWAŻNY Z OPRAWĄ BGP282 LED35-4S/740 II DM12 PROD. PHILIPS LUB RÓWNOWAŻNĄ

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA KABLOWA YAKXS 4x25mm²

ISTN. SŁUP STAL OCYNK H=8m WKOPYWANY, Z OPRAWĄ JET1 70W NA WYSIĘGNIKU - DO PRZESTAWIENIA

ISTN. SŁUP STAL OCYNK H=8m WKOPYWANY, Z OPRAWĄ JET1 70W NA WYSIĘGNIKU - NOWA LOKALIZACJA

ISTN. LINIA KABLOWA YAKXS4x25 OŚWIETLENIOWA DO UNIECZYNNIENIA I POZOSTAWIENIA W ZIEMI