

6.207.09.24.2.4

6.207.09.24.4.2

USUNIĘCIE KOLIZJI
Z ELEKTROENERGETYCZNĄ
SIECIĄ KABLOWĄ nn 0,4kV WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

USUNIĘCIE KOLIZJI
Z ELEKTROENERGETYCZNĄ
SIECIĄ KABLOWĄ nn 0,4kV WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

USUNIĘCIE KOLIZJI
Z ELEKTROENERGETYCZNĄ
SIECIĄ KABLOWĄ nn 0,4kV WG
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

UWAGA: ISTN. KABE 2xYAKXS4x25
LINII OŚWİTŁ. DROGI ROWEROWEJ
ODKOPAĆ I UŁOŻYĆ POZA JEZDNIĄ

- PROJ. SŁUP OŚWİTLENIOWY STAL OCYNK H=7m NP. CN/3/60/F160 POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM NP. D16/120 ELMONTER LUB RÓWNOWAŻNY Z OPRAWĄ BGP282 LED35-4S/740 II DM12 PROD. PHILIPS LUB RÓWNOWAŻNĄ
- PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWİTLENIOWA KABLOWA YAKXS 4x25mm²
- ISTN. SŁUP STAL OCYNK H=8m WKOPYWANY, Z OPRAWĄ JET1 70W NA WYSIĘGNIKU - DO PRZESTAWIENIA
- ISTN. SŁUP STAL OCYNK H=8m WKOPYWANY, Z OPRAWĄ JET1 70W NA WYSIĘGNIKU - NOWA LOKALIZACJA
- ISTN. LINIA KABLOWA YAKXS4x25 OŚWİTLENIOWA DO UNIECZYNNIENIA I POZOSTAWIENIA W ZIEMI