



Instalacja projektowana

- Uwagi:
- 1. Przewody prowadzone przez piwnice, klatki schodowe, izolować termicznie otulinami gr. sciarki 40mm (0,035 W/m2) z płaszczem PCV;
 - 2. Przy przejściach rur przez przegrody budowl. stosować tuleje ochronne;
 - 3. Rury: w cz. wspólnych budynku- stalowe

Inwestor	ZGM TBS Sp z o.o. Szczecinek	Branża sanitarna
Inwestycja	Instalacja ogrzewcza	
Adres	78-400 Szczecinek, ul. Winniczna 28	Data 03-2016
Projektant: T.Siegert M.Dymecki	Nazwa rvsunku: Rzut piwnic-instalacja ogrzewcza	Nr rys. 1
		Skala: 1 : 50