



Borkowo, 26.05.2008 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

1. Producent wyrobu: P.U.P. COMPLEX Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 7/9
80 - 451 Gdańsk
Zakład Produkcji Drzewnej - Borkowo
2. Nazwa wyrobu: Komplet Wiązarów Konstrukcji Dachowej.
3. Przeznaczenie: Sala Sportowa S.T.O. II etap
Szczecinek, ul. Słowiańska 2
4. Termin dostawy: 20.05.2008, 21.05.2008 i 26.05.2008 r.



**WYRÓB
BUDOWLANY**

5. Dokumenty odniesienia:

- dokumentacja techniczna na podstawie oprogramowania firmy Mitek,
Inwestor: Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13
Adres budowy: Szczecinek, ul. Słowiańska 2.
- aproba techniczna ITB AT-15-4057/2004
- aproba techniczna ITB AT-15-5942/2003

6. Potwierdzamy zgodność wyrobów wyprodukowanych w naszym zakładzie, partii określonej w pkt. 2 z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5. Powyższa partia wyrobów została wykonana z drewna struganego czterostronnie, klasy C27, suszonego komorowo do wilgotności 18%, zabezpieczonego powierzchniowo impregnatem Fobos M-4 przed korozją biologiczną i ogniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

"COMPLEX" Spółka z o.o.

NIP 584-030-23-03, Regon 008048058

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ

ul. Szeroka 4, Borkowo, 83-330 Żukowo

tel. 058 685 88 00, fax 058 681 77 44

Borkowo@complex.gda.pl

PRODUKCJI DRZEWNEJ
"COMPLEX" Borkowo
KIEROWNIK
Adam Studziński
Adam Studziński

Ne buduję heli STO w Szczecinku

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM



Borkowo, 26.05.2008 r.

PROTOKÓŁ Zabezpieczenia elementów drewnianych przed korozją biologiczną i ogniem.

1. Producent wyrobu: P.U.P. COMPLEX Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 7/9
80 - 451 Gdańsk
Zakład Produkcji Drzewnej - Borkowo
2. Nazwa wyrobu: Komplet Wiązarów Konstrukcji Dachowej
3. Przeznaczenie: Sala Sportowa S.T.O. II etap
Szczecinek, ul. Słowiańska 2
4. Środek zabezpieczający: FOBOS M-4
5. Termin dostawy: 20.05.2008, 21.05.2008 i 26.05.2008 r.
6. Dokumenty odniesienia: - aprobatę techniczną ITB AT-15-5942/2003
- klasyfikację ogniową nr NP-818.2/05/BP
7. Potwierdzamy wykonanie zabezpieczenia partii wyrobów określonych w pkt. 2 preparatem FOBOS M-4 przez zamoczenie w 30% roztworze wodnym, zużywając co najmniej 200g preparatu/m² zgodnie z dokumentami odniesienia.
Zabezpieczone elementy klasyfikuje się jako trudno zapalne.
8. Trwałość zabezpieczenia preparatem Fobos M-4 równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta.
Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

"COMPLEX" Spółka z o.o.

NIP 584-030-23-03, Regon 008048058

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ

ul. Szeroka 4, Borkowo, 83-330 Żukowo

tel. 058 685 88 00, fax 058 681 77 44

Borkowo@complex.gda.pl

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ

"COMPLEX" Borkowo

KIEROWNIK

Stachu

Adam Studzieniecki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM