NR1 CENTRALA
nawiewno wywiewna 10000m3/h
dT/dX/ηX
wymiennik o sprawności: 82,5%
Nagrzewnica wodna 71,3 kW : 153/70,0°C
Obieg wody 70/50°C : 1 1/4 kPa ; 0,87 l/s ; 1 1/4" / 1 1/4" Kolocze przyłączeniowe

OZNACZENIA

- układy wentylacji NW - nawiewnej
- układy wentylacji NW - wyciągowej
- układy wentylacji NW - czerpne
- układy wentylacji NW - wyrzutowe
- układy wentylacji W - wywiewne
- oznaczenie transferu powietrza przez drzwi
- oznaczenie numeru kształtki oraz rzędnej spodu kanału

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek**

Adres: PLAC WAZÓW 1, 78-400 Szczecinek, dz. nr 281 ; 282
powiat Szczecinek, woj. Pomorskie

Temat: **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową Nr 1, przebudowa budynku zaplecza szatniowego istniejącej sali sportowej**

Obiekt: **HALA SPORTOWA**

Projektował:	dr inż. Adam Krupiński Nr. upr.: ZAP/0072/POOS/06 - br. sanitarna bez ograniczeń	
Sprawdziła:	mgr inż. Agnieszka Cichocka Nr. upr.:ZAP/0222/PWOS/10 - br. sanitarna bez ograniczeń	
Opracował:		Branża: sanitarna Faza: BUD.
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PIĘTRA WENTYLACJA**	Skala: 1 : 100 Data: 09.2018 Nr rys.: S6 Str.