

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR 6630.154.2015

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 7d pkt 2, 28b - Dz.U.z 2010 r., Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechniczna, oświetlenie fontanny, oświetlenie drogowe (przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - 9-go Maja)
Lokalizacja:	m. Szczecinek, ul. 9-go Maja, 1-go Maja, Plac Wolności, Podgórna, Wyścigowa, działki nr : 1,135/23, 202/4, 202/5,224, 231, 232/4,236/4, 237/7,328, 432/4, 432/5 obręb 13
Wnioskodawca:	RACZYŃSKI JANUSZ 78-400 Szczecinek ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21e/7
Inwestor:	MIASTO SZCZECINEK 78-400 Szczecinek Pl. Wolności 13
Projektant:	JANUSZ RACZYŃSKI SYLWIA KOLASIŃSKA MARIUSZ PIOTROWICZ
Przewodniczący:	Halina Krynke-Jarosz, Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	20.08.2015
Data narady:	28.08.2015

Uczestnicy narady uzgadniają lokalizację przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak niżej.  
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Branża

Treść uzgodnienia, podpis uzgadniającego

gazownicza

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Poznaniu


Rejon Dystrybucji Gazu w Szczecinku  
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek  
tel. 94 372 65 54 faks 94 372 65 61  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodniono z uwagami:  
1. W miejscach kolizji z istniejącą siecią gazową zachować rozmieszanie odległości.  
2. Prace w miejscach zbliżeń i kolizji z siecią gazową wykonywać ręcznie.  
3. Rozprawy prac zgłosić do KPiG Szczecinek

KOSZALINIE  
Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej  
Jarosław Krupecki

energetyczna

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Szczecinku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 94 371 48 00, fax 94 371 48 01



UZGODNIENIE NR 154 Z DNIA 28.08.2015  
POZYTYWNE / NEGATYWNE

- O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
- Szczegółową lokalizację kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą geodezji
- W miejscu przewidzianych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie usłone na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacyjnym
- Prace ziemne i prace kablowe w zakresie geodezji wykonywać ręcznie, odkryte kable nie należy przerywać i uszkodzenia
- Odkryte kable należy zabezpieczyć zgodnie z ENERGA-OPERATOR SA
- W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zaleceniami PWE-OS 100 i PWE-OS 125
- Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
- Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WĄŻNE 2 LATA  
UWAGI

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej  
Jarosław Krupecki

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
mgr inż. Halina Krynke-Jarosz

oświetlenie *uzgodniono 28.08.15 bez uwag*

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
Rejonowy Dział Realizacji Usług Szczecinek  
Pl. Zestawców Sybiru 1.  
78-400 Szczecinek  
T +48 94 372 04 16

Kierownik  
Rejonowy Dział Realizacji Usług  
Szczecinek

*Szymon Sawtoszuk*

telekomunikacja

**Orange Polska S.A.**

Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danyrd  
o Infrastrukturze Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 81, 85-087 Bydgoszcz

*uzgodniono 28.08.2015r.*

*uzgodniono z uwagami  
punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 13  
wg załącznika*

**Waldemar Fodorowicz**

Dział Zarządzania Zasobami  
Sieci w Szczecinie

telewizja kablowa ("GAWEX-MEDIA"; "VECTRA")

2015-08-28

BIURO HANDLOWE  
*Gawex Media*  
Zbigniew Gawroński  
Plac Wolności 11, tel./fax  
78-400 SZCZECINEK  
NIP 673-014-28-71 KRS 0000000000

*2 up. Bądzicki Grzegorz*

*uzgodniono z uwagami:*

*Wła 7 dni przed przystąpieniem do prac  
ziemnych posiadanie firm GAWEX Media.  
W miejscu holizji z naszą siecią prace prowadzić  
wzajemnie (wykopy montażowe).*

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
*mgr inż. Halina Kryjke-Jaros*

PRZEDSIĘWZIENIA  
WODOCIAĞÓW I KANALIZACJI  
Sp. z o.o.  
78-400 Szczecin, ul. Bugno 2  
tel. 674 41 41-32  
NIP 678-000-53-81

wod-kan

UZGODNIONO W ODNIESIENIU DO URZĄDZEŃ  
WOD.-KAN. ADMINISTROWANYCH PRZEZ PWIK Sp. z o.o.

SZCZECINEK KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.

Zbigniew Pawłowski

MEJSKA ENERGETYKA  
melioracja w Szczecinie  
ul. Anne Kossowej 31  
78-400 SZCZECINEK  
tel. 674 41 41-32  
NIP 678-000-53-81

20/08/2015 MEC Sp. z o.o. w Szczecinie  
Należy wykonać szczegółowy projekt  
sieci cieplnej w zakresie robót.

20082016  
KIEROWNIK DZIAŁU  
REMONTÓW I INWESTYCJI

Zbigniew Głaz

melioracja

Przebieg kabli energetycznych należy uzgodnić z siódmą brygadą  
TO w Szczecinie w zakresie kolizji z rzeką Nisicą.

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI  
SZCZECINEK  
TERENOWY ODDZIAŁ  
78-400 SZCZECINEK  
ul. Armii Krajowej 83, tel. 674 37-409 77

Niemczuk

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Halina Krzyżko-Jarosza



URZĄD MIASTA

Pl. Wolności 13

str 4/4

78-400-SZCZECINEK

drogowa

Mapowano pogryzienie i zakucie dróg powstaje  
poł. uszkodzenia uzyskanie decyzji kaskadowej  
mapowań i planów drogowych.

*[Signature]*

SEKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Anna Mista

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

1070, 1071, 1137,

W radzie koordynacyjnej uczestniczył / nie uczestniczył wnioskodawca

z up. STAROSTY

*[Signature]*  
mgr inż. Halina Krynicka-Jarosz  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

*[Signature]*  
mgr inż. Halina Krynicka-Jarosz

Szczecinek, 28.08.2015r.

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 154/2015  
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 67 258 91 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 67 258 91 91.
7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami OPL zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami OPL, można usunąć po uzyskaniu zgody OPL, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością Orange Polska S.A.. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową OPL.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska S.A..
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 67 258 91 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OPL.

Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami  
mgr inż. Halina Krymke-Jarosz

Waldemar Fedorowicz  
Dział Zarządzania Zasobami  
Sieci w Szczecinie

