











UWAGI:
1. Podano schemat zbrojenia belek żelbetowych, wymiary zweryfikować na budowie;
2. Elementy żelbetowe wylewane na budowie z betonu architektonicznego szczelnego C25/30 (B30) z dodatkiem środków uszczelniających w klasie ekspozycji XF3 zbrojone stale klasy A-IIIN (BSt500);
3. Długości, kształt prętów dopasować na budowie. Zakłady zbrojenia głównego min. 100cm;
4. Zbrojenie w miejscu oparcia na palu (zbrojenie głowic) wg rysunków szczegółów głowic;
5. Przyjęto otuliny prętów głównych a=6,0cm (góra, dół), a=4,0cm (boki), prętów obrzeża a=2,5cm;
6. Przy dylatacji osadzić trzpienie dylatacyjne i dozbroić wg rysunków szczegółu dylatacji;
7. Zbrojenie pali ukształtować jako zbrojenie startowe słupów;
8. Krawędzie elementów żelbetowych wykonać z fazą 1,5cm (np. za pomocą systemowych listew);
9. **Zbrojenie obrzeży przy podstawie słupów żelbetowych wypuścić ze zbrojeniem słupów. Obrzeża przy podstawie słupów żelbetowych wylewać po wykonaniu słupów;**

BETON C25/30(B30)
KLASA EKSPOZYCJI XF3
STAL – BSt500s
OTULINA c_{nom}=6,0 cm – pręty główne (góra, dół)
OTULINA c_{nom}=4,0 cm – pręty główne (boki)
OTULINA c_{nom}=2,5 cm – pręty obrzeża
STAL KSZTAŁTOWA S235
STAL KSZTAŁTOWA R35

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA POMOSTU STAŁEGO Z PRZYCZÓŁKAMI ORAZ ROZBIÓRKA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYCZÓŁKA WRAZ Z WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

ADRES
ul. Mickiewicza, dz. 1/37 obręb 0011, 77/6, 79/3, obręb 0012, gmina Szczecinek

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:20

PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. M. Fert Nr uprawnień 116/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień ZAPP/0010/POOK/003	
OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. P. Pancyk	

TYTUŁ RYSUNKU
POMOST STAŁY Z PRZYCZÓŁKAMI
POZ.2.3, POZ.2.5 – ZAMIENNY

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
12.2016/ZAMIENNY	K-16Z